



## Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14  
55-093 Kielczów  
tel. 71 398-80-36/39  
fax. 71 398-81-81  
e-mail: [zukkielczow@onet.pl](mailto:zukkielczow@onet.pl)

Bank: BGŻ S.A. Wrocław  
18 2030 0045 1110 0000 0035 2570  
Regon: 931976499  
NIP: 896-11-98-303  
[www.zuk-kielczow.pl](http://www.zuk-kielczow.pl)

VI Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993  
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów fax.(71 398-81-81), e-mail: [zukkielczow@onet.pl](mailto:zukkielczow@onet.pl) informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę kilku odcinków sieci wodociągowej w Gminie Długoleka.

Przedłużenie terminu składania ofert z 05.12.2011 r. godz. 10:00, na 09.12.2011 r. godz. 10:00.

Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie odpowiada na pytania dotyczące przetargu ogłoszonego w dniu 22.11.2011 r. pn.: „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę kilku odcinków sieci wodociągowej w Gminie Długoleka”.

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w Internecie załączników (Formularz oferty, Umowa, Kosztorys ofertowy) do w/w postępowania przetargowego w wersji edytowalnej (np. z rozszerzeniem .doc).

Odpowiedź: ZUK Sp. z o.o. nie udostępni załączników w formie edytowalnej.

2. Proszę o uściślenie punktu VIII 1e, tiret trzeci, czy każda z sześciu prac projektowych powinna obejmować sieci wodociągowe o długości co najmniej 1,0 km?


Odpowiedź: Tak

3. Czy trasy wodociągów przewiduje się w pasie drogowym?

Odpowiedź: Jeżeli będzie to możliwe

4. Czy należy zaprojektować przyłącza wodociągowe na trasie nowych odcinków wodociągów?

Odpowiedź: Nie

  
mgr inż. Monika Strzelecka