

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail zukkielczow@onet.pl

Zapytanie do przetargu: na wykonanie w roku 2013 analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym i przeglądownym.

Pytanie z 16.01.2013r.:


W załączniku nr 1 zgodnie z którym ma być przedstawiona oferta na badania fizykochemiczne, bakteriologiczne i organoleptyczne wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn, w monitoringu przeglądownym wymienione są m.in.:


- chlor wolny
- chlorany
- chloryny


Jeżeli do dezynfekcji wody stosowany jest podchloryn sodu to nie ma podstaw do badania chloranów i chlorynów, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem badania te wykonuje się wtedy gdy stosowany jest dwutlenek chloru. Proszę zatem o jednoznaczne stanowisko

Odpowiedź:

Informujemy że rezygnujemy w zakresie analiz w monitoringu przeglądownym poz.2 załącznika nr 1 z badania chloranów i chlorynów.


mgr inż. Ewa J. Głębka

Inspektor ds. Eksploatacji

mgr inż. Anna Kwijowska-Formanowska

KIEROWNIK WODOCIĄGÓW

mgr inż. Danuta Prokopowicz