

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail zukkielczow@onet.pl

**Zapytanie do przetargu: na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Siedlec gmina Długołęka.**

Pytanie nr 1 z 08.04.2013r.:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie wyników badań wody surowej ze studni głębinowych, które będą przeznaczone do eksploatacji (pkt III.7SIWZ)?

Odpowiedź:


Wyniki badań wody surowej ze studni nr 1, oraz studni nr 2 zamieszczono na stronie internetowej www.zuk-kielczow.pl, jako załącznik do przetargu „Wykonanie dok. projektowej-SUW Siedlec”.

Pytanie nr 2 z 08.04.2013r.:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu PFU pkt. 1.4.1. I – „...kompletna instalacja technologiczna zamontowana w warunkach warsztatowych w stalowych kontenerach...”, czy oznacza to, iż Zamawiający przewiduje wstawienie gotowego kontenera wraz z kompletnym wyposażeniem i gotowym układem technologicznym, jako całościowy element, czy technologia ma być zaprojektowana indywidualnie w dostosowaniu do jakości wody surowej, ale w typowym budynku kontenerowym?

Odpowiedź:

Wybór koncepcji rozwiązań technologicznych SUW i uzgodnienie ich z Zamawiającym nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą.


mgr inż. Ewa J. Janiak

Inspektor ds. Eksploatacji

mgr inż. Aneta Kwikowska-Formanowska

KIEROWNIK WODOCIĄGÓW

mgr inż. Danuta Prokopowicz