



Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14
55-093 Kielczów
tel. 71 398-80-36/39
fax. 71 398-81-81
e-mail: zukkielczow@onet.pl

Bank: BGŻ S.A. Wrocław
18 2030 0045 1110 0000 0035 2570
Regon: 931976499
NIP: 896-11-98-303
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr KRS:0000098993
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail zukkielczow@onet.pl

Zapytanie do przetargu: na zakup hydrantów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. z/s w Kielczowie.

Pytanie nr 1 z 23.09.2013r.:

1. Czy zamawiający dopuszcza inny sprawdzony w Polsce i na świecie sposób mocowania klina na trzpieniu zasuw t.j za pomocą niewymiennej mosiężnej kostki w klinie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mocowanie klina zasuw na niewymiennej mosiężnej kostce w klinie.

Pytanie nr 2 z 23.09.2013r.:

2. Czy zamawiający dopuszcza żeliwo sferoidalne w gatunkach między innymi EN GSJ-400-15, i EN GSJ-500-7?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza żeliwo sferoidalne o parametrach wytrzymałościowych nie niższych niż EN GSJ-400-15, w tym również EN GSJ-500-7.

Pytanie nr 3 z 23.09.2013r.:

3. Czy zamawiający dopuszcza zasuwę bez świadectwa CNBOP i certyfikatu CE.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zasuwę bez świadectwa CNBOP i certyfikatu CE. Zamawiający wymaga, aby zasuwę posiadały atest higieniczny PZH oraz deklarację zgodności PN-EN.


Prezes
Erwin J. Bońbrzuch

Z-ca kierownika
ds. remontów i inwestycji
pionu wodociągów
mgr inż. Marcin Stodnik
