



## Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14  
55-093 Kielczów  
tel. 71 398-80-36/39  
fax. 71 398-81-81  
e-mail:zukkielczow@onet.pl

Bank: BGŻ S.A. Wrocław  
18 2030 0045 1110 0000 0035 2570  
Regon: 931976499  
NIP: 896-11-98-303  
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993  
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail [zukkielczow@onet.pl](mailto:zukkielczow@onet.pl)

**Zapytanie do przetargu: na zakup hydrantów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. z/s w Kielczowie.**

**Pytanie nr 4 z 24.09.2013r.:**

Czy zamawiający dopuszcza trzpień ocynkowany (hydranty nadziemne)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza trzpienia ocynkowanego zarówno w hydrantach nadziemnych jaki i podziemnych.

**Pytanie nr 5 z 24.09.2013r.:**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie gniazda zamknięcia hydrantu wykonane z GJS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania gniazda zamknięcia hydrantu z żeliwa GJS.

**Pytanie nr 6 z 24.09.2013r.:**

Czy zabezpieczenie powłoki hydrantów przed promieniami UV dotyczy hydrantów podziemnych?

**Odpowiedź:**


Zabezpieczenie przed promieniami UV dotyczy hydrantów nadziemnych.

**Pytanie nr 7 z 24.09.2013r.:**

Czy zamawiający dopuści aby wrzeciono zasuw kołnierzowych było łożyskowane za pomocą podkładek wykonanych z mosiądzu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza łożyskowanie zasuw kołnierzowych za pomocą podkładek mosiężnych.

  
mgr inż. Ernest J. Equibruch

Z-ca kierownika  
ds. remontów i inwestycji  
plonu wodociągów  
mgr inż. Marcin Stodnik

