

Klient:

Z U K Sp. z o.o. w Kielczowie

Indywidualny 1

				Ilość	
Długość	0,5	m	Stopa sprzęg.	0,40	1
Materiał	Żeliwo		Kolano 90*	0,40	0
Klasa ciśn.	NORM		Zawór	0,20	0
Wymiar	100	mm	Trójnik	1,20	0
Chropowatość	1,000	mm	Zawór zwrotny	1,20	0
Średn. wewn.	100,0	mm	Wylot	1,00	0
			Własne	0,00	0
				Całkowite:	0,40
Predkość przepł:	2,4	m /s	Straty na odcinku ruroc.:		0,2 m

Indywidualny 2

				Ilość	
Długość	3,5	m	Stopa sprzęg.	0,40	0
Materiał	Stal		Kolano 90*	0,40	1
Klasa ciśn.	NORM		Zawór	0,20	1
Wymiar	100	mm	Trójnik	1,20	1
Chropowatość	0,100	mm	Zawór zwrotny	1,20	0
Średn. wewn.	100,0	mm	Wylot	1,00	0
			Własne	0,00	0
				Całkowite:	1,80
Predkość przepł:	2,4	m /s	Straty na odcinku ruroc.:		0,8 m

Wspólny 1

				Ilość	
Długość	1,0	m	Stopa sprzęg.	0,40	0
Materiał	Stal		Kolano 90*	0,40	0
Klasa ciśn.	NORM		Zawór	0,20	0
Wymiar	150	mm	Trójnik	1,20	0
Chropowatość	0,100	mm	Zawór zwrotny	1,20	0
Średn. wewn.	150,0	mm	Wylot	1,00	0
			Własne	0,00	0
				Całkowite:	0,00
Predkość przepł:	1,1	m /s	Straty na odcinku ruroc.:		0,0 m

1 (2)

INWESTOR: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów				NR PROJ. 198
OBIEKT: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEPOMPOWNI PG1' W MSC KIELCZÓW NA DZ. NR 166 WRAZ Z ODCINKIEM RURUOCIĄGU TŁOCZNEGO MIĘDZY POMPOWNIĄ PG1 KIELCZÓW A ISTNIEJĄCYM RURUOCIĄGIEM TŁOCZNYM DN160 ORAZ RURUOCIĄGAMI GRAWITACYJNYMI"				BRANŻA: SANITARNA
PROJEKTANT: MGR INŻ. ROBERT FLIS	DATA: 02.2014	NUMER UPRAWNIEN: 221/DOŚ/05	PODPIS:	STADIUM: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
OPRACOWAŁA: MGR INŻ. KATARZYNA PIECYK	DATA: 02.2014	NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:	
SKALA: 1:100/500	TEMAT: SYSTEM RURUOCIĄGÓW PG1'			NR RYSUNKU: 16

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20140311085335+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20140311085335+01'00')
/CreationDate
(Kasia)
/Author
-mark-