



## Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14  
55-093 Kielczów  
tel. 71 398-80-36/39  
fax. 71 398-81-81  
e-mail: zukkielczow@onet.pl

Bank: BGŻ S.A. Wrocław  
18 2030 0045 1110 0000 0035 2570  
Regon: 931976499  
NIP: 896-11-98-303  
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993  
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Kielczów, dnia 2011-10-06

ZUK TE /402 /usw/2011

**ZUK Sp. z o.o. Kielczów**  
**ul. Wilczycka 14**  
**55-093 Kielczów**

### **Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej po działkach nr 166, obręb Długoleka, gmina Długoleka.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04-10-2011 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. **uzgadnia** projekt budowlano-wykonawczy przebudowy **sieci wodociągowej** PCV  $\phi$  90 mm od czynnego rozdzielczego wodociągu PCV  $\phi$  90 mm, posadowionego w ulicy -----, nr działki 166, obręb Kielczów, gmina Długoleka.

na niżej podanych warunkach:

1. Warunkiem rozpoczęcia robót i późniejszego dokonania odbioru technicznego jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej.
2. Sieć wodociągową wykonać należy wg uzgodnionego przez ZUK Sp. z o.o. projektu budowlano-wykonawczego oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami).
3. O terminie rozpoczęcia robót należy zawiadomić pisemnie ZUK nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Do pisemnego zgłoszenia o rozpoczęciu robót należy dołączyć: uprawnienia wykonawcy robót (wykonawca sieci musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania instalacji wodociągowych) wraz z aktualnych zaświadczeniem o przynależności do Izby Inż. Bud., pozwolenie na budowę sieci (decyzja ostateczna), oświadczenie Kierownika o podjęciu obowiązków, mapa sytuacyjną wraz z profilem, pierwsza strona zarejestrowanego dziennika budowy.

4. Termin odbioru technicznego należy ustalić kontaktując się z pracownikiem Naszego Zakładu.
5. Przeprowadzić próbę szczelności przed zasypaniem rurociągu w obecności przedstawiciela ZUK Sp. z o.o.
6. Odebraną sieć wodociągową należy zasypać oraz przeprowadzić płukanie.
7. Po zasypaniu wykopu Odbiorca usług zobowiązuje się do uporządkowania terenu prac i doprowadzenia go do stanu pierwotnego.
8. W odbiorze technicznym uczestniczą: odbiorca usług, wykonawca robót, przedstawiciel ZUK Sp. z o.o., kierownik budowy.
9. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:

deklaracja płatnika faktur za odbiór [ firmy: NIP, REGON, zaświadczenie o działalności gospodarczej, KRS]; protokół z próby ciśnienia, płukania i szczelności; mapę geodezyjną powykonawczą oraz oświadczenie geodety o długości rurociągu z podziałem na poszczególne średnice rurociągu; szkic połowy z wypisem długości sieci; wypełniony dziennik budowy; atesty lub deklaracje zgodności na wybudowane materiały; oświadczenie kierownika budowy, że rozbudowa sieci została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę; protokół odbioru pasa drogowego ( w przypadku robót budowlanych prowadzonych w drogach stanowiących własność Gminy lub Powiatu); epidemiologiczne badania wody.



10. Jednocześnie z odbiorem końcowym Inwestor podpisuje protokół przekazania na majątek ZUK Sp. zo.o. sieci wodociągowej zrealizowanej wg uzgodnionego opracowania projektowego. Przejęcie sieci nastąpi na podstawie dostarczonych, wymienionych w pkt 9, dokumentów oraz protokołu odbioru końcowego budowy sieci wodociągowej.
11. Po przejęciu na swój stan w/w sieci, zgłoszenie do użytkowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokonuje ZUK Sp. z o.o. po uzyskaniu pełnomocnictwa od Inwestora bądź przepisaniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej.
12. Wszelkie prace na czynnej sieci wodociągowej muszą być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela ZUK Sp. z o.o. w Kielczowie.
13. Manipulację zasuwami na czynnej sieci wodociągowej należy zlecić ZUK Sp. z o.o..
14. Teren wokół hydrantu ppoż. należy zagospodarować w sposób umożliwiający odprowadzenie wody do płukania sieci.
15. Hydrant, skrzynki zasuw i zlokalizowane poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w której będzie nawierzchnia tymczasowa, muszą być zabezpieczone obudową betonową o min. wymiarach 0,6x0,6 i grubości 0,15 m.
16. Termin wpięcia nowowybudowanego wodociągu do czynnej sieci uzgodnić z ZUK Sp. z o.o.
17. Warunkiem wykonania wpięcia jest uzyskanie zgody na wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej, poprzedzonej złożeniem „Wniosku o wydanie zezwolenia na wpięcia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej”.
18. Wykonanie wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej będzie możliwe po dostarczeniu połowego szkicu geodezyjnego i pozytywnych analiz wody oraz uzyskaniu pozytywnego odbioru przedmiotowej sieci obejmującej m.in. wykonanie podsypki, obsypki, płukania, dezynfekcji oraz innych robótzanikowych.
19. Po uzgodnieniu projektu sieci wodociągowej należy podpisać umowę przekazania przedmiotowej sieci w celu uzgodnienia projektu przyłącza.
20. Inwestor, który prowadzi inwestycję rozbudowy sieci wodociągowej, ma możliwość wykonania zaprojektowanych przyłączy wodociągowych łącznie z przedmiotową siecią, na podstawie odrębnego projektu uzgodnionego z ZUK Sp. z o.o.
21. Wpięcie przyłącza wodociągowego będzie możliwe po przekazaniu sieci wodociągowej oraz uzyskaniu zezwolenia na wykonanie wpięcia przyłącza do sieci.
22. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod-kan. na terenie budowy wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.
23. Wykonaną sieć wodociągową należy zinwentaryzować geodezyjnie na zlecenie odbiorcy wody.
24. **Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zezwolenia na wykonanie wpięcia rozbudowywanych sieci wodociągowych do istniejących sieci.**
25. Wpięcie nowo wybudowanej sieci wodociągowej bez zezwolenia na wykonanie wpięcia do istniejącej sieci, o którym mowa w pkt. 17 niniejszego uzgodnienia, będzie traktowane jako nielegalny pobór wody, do którego będą miały zastosowanie przepisy karne i kary pieniężne zawarte w *Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 roku, Dz. U. 2006.123.858 z późniejszymi zmianami, rozdział 6, art. 28, pkt.*
26. Za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej opłata wynosi 1200 zł netto
27. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej **traci ważność po roku czasu**, licząc od daty wydania uzgodnienia. Przedłużenie ważności niniejszego uzgodnienia może nastąpić o kolejny rok od daty wygaśnięcia w/w uzgodnienia, na podstawie złożonego „ Wniosku o aktualizację uzgodnionego projektu”.

UWAGI: brak

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE a/a
3. Przedstawiciel ZUK Sp. z o.o.  
Krzysztof Fijałkowski

PREZES  
*[Podpis]*  
mgr inż. Monika Strzelecka

Inspektor ds. Eksploatacji

*[Podpis]*  
Anna Minicka

KIEROWNIK WODOCIĄGÓW

*[Podpis]*  
mgr inż. Danuta Prokopowicz