

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kietczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail [zukietczow@onet.pl](mailto:zukietczow@onet.pl)


**Zapytanie do przetargu: na zakup hydrantów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. z/s w Kietczowie.**

**Pytanie nr 1 z 19.09.2014r.:**

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie gniazda zamknięcia tłoka z żeliwa jako jednolitego materiału korpusu, które w miejscu poruszania się ogumowanego grzybka, jest obrobione mechanicznie i pokryte na całej powierzchni proszkową lub emalią.

**Odpowiedź:**

Zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez tłok lub grzybek uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. Dopuszcza się stosowanie tulei mosiężnej lub wykonanej z poliacetal, a także samego gniazda zamknięcia tłoka z żeliwa jako jednolitego materiału korpusu, które w miejscu poruszania się ogumowanego grzybka, jest obrobione mechanicznie i pokryte na całej powierzchni proszkową lub emalią.

  
Przeses  
mgr inż. Ewa J. Bollbrzuch

Z-ca kierownika  
ds. remontów i inwestycji  
pionu wodociągów  
mgr inż. ...