



# Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14  
55-093 Kiełczów  
tel. (71)398-80-36/39  
fax. (71)398-81-81  
e-mail: zukkielczow@onet.pl

Bank: B. S. OLEŚNICA  
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001  
Regon: 931976499  
NIP: 896-11-98-303  
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993  
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów,  
tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail [zukkielczow@onet.pl](mailto:zukkielczow@onet.pl)

**Zapytanie do przetargu:** „Wykonanie remontu wraz z dokumentacją techniczną (w systemie „zaprojektuj i wykonaj”) zgodnie z Ekspertyzą techniczną zbiorników na terenie OŚ w Mirkowie stanowiącą załącznik nr 4:

- a) zbiornik pompowni głównej,
- b) zbiornik ścieków dowożonych

Oferta powinna zawierać koszt pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie sporządzonej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Zbiorniki położone są na oczyszczalni ścieków w Mirkowie ul. Bławatna 1A, Gmina Długoleś.

**Pytanie z 03.10.2014r.:**

Czy Zamawiający dopuszcza realizację renowacji w technologii wykładziny polietylenowej w części np. stropy, lub w całości?

**Odpowiedź:**


W związku z faktem, iż „Ekspertyza techniczna zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków w Mirkowie”, będąca załącznikiem nr 4 do SIWZ z dnia 02.10.2014r. w wytycznych dla prac remontowych wskazuje okładzinowanie płytami polietylenowymi lub bazaltowymi, zamawiający dopuszcza realizację renowacji w technologii polietylenowej w części, np. stropy, lub w całości.

**Pytanie z 03.10.2014r.:**

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie realizacji zadania do końca roku 2014?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia realizacji zadania do końca roku 2014.

  
Prezes  
mgr inż. Erwin J. Bolibrzuch

Wojciech Czarny

Kierownik Planu Kanalizacji  
i Oczyszczalni Ścieków