



Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów
tel. (71)398-80-36/39
fax. (71)398-81-81
e-mail: zukkielczow@onet.pl

Bank: B. S. OLEŚNICA
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001
Regon: 931976499
NIP: 896-11-98-303
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr KRS:000098993
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Kiełczów, dn.01.07.2015r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail zukkielczow@onet.pl, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81.

Zapytania do przetargu: „Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlec wraz z infrastrukturą towarzyszącą, systemem monitoringu i przebudową istniejącego systemu wizualizacji obiektów wodociągowych, gm. Długoleka”.

Pytanie nr 3 z dn.30.06.2015r.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) punkt VIII Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu umowy ppkt.2 zobowiązuje wykonawców do dokonania obowiązkowej wizji lokalnej terenu objętego robotą budowlaną. Prosimy o odpowiedź, czy jeśli Wykonawca odbył wizję lokalną podczas pierwszego postępowania przetargowego to czy będzie ona uznana za obowiązującą dla obecnie toczącego się drugiego postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Dopuszczamy jako ważny protokół z odbytej wizji lokalnej w ramach uprzednio ogłoszonego przetargu, z uwagi na fakt, że w terenie budowy nie wprowadzono żadnych zmian od dnia ogłoszenia poprzedniego przetargu. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż został poszerzony zakres zadania dotyczący systemu wizualizacji obiektów wodociągowych.

Pytanie nr 4 z dn.30.06.2015r.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) punkt XII Pozostałe postanowienia ppkt.8 informuje, że Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych do tych, które przedstawiono w projekcie budowlanym. Prosimy o zmianę zapisów punktu XII, ppkt.8 na następujący „Zamawiający dopuszcza składania ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych do tych, które przedstawiono w projekcie budowlanym”. Informujemy przy tym, że w obecnej sytuacji zapisy ww. punktu uniemożliwiają przygotowanie oferty, gdyż przywołany w projekcie budowlanym dostawca desorbera fi 110 firma Funam Sp. z o.o. z Wrocławia (będąca również jednym z oferentów składających ofertę przetargową) nie składa oferty na urządzenie, więc nie ma możliwości jego wyceny.

Odpowiedź:

Po konsultacji Zamawiającego z Projektantem, firma Funam Sp. z o.o. poinformowała, że dla każdej firmy, która zwróci się z zapytaniem, przygotowuje wycenę w/w desorbera. Zamawiający nie wyraża zatem zgody na zmianę zapisów punktu XII, ppkt.8.


Pytanie nr 5 z dn.30.06.2015r.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) punkt VII Postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej ppkt.7 – dotyczy złoża filtracyjnego,

informuje jakie należy uwzględnić w ofercie rodzaje złóż filtracyjnych zawartych w przedmiarze branży technologicznej w pozycjach nr 55, 56, 57, 58, nie podając konkretnie które złożo i ile w jakiej pozycji należy kalkulować. Prosimy o jednoznaczne określenie dla każdej pozycji kosztorysowej tj. nr 55, 56, 57, 58 jaki ma zawierać opis opcji i jaki obmiar.

Odpowiedź:

55	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną – wypełnienie złożem – warstwa podtrzymująca: żwir o uziarnieniu 8-16mm wys. warstwy 0,10m, żwir o uziarnieniu 8-4mm wys. warstwy 0,10m, żwir o uziarnieniu 3-5mm wys. warstwy 0,10m	t	14.879
56	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną – wypełnienie złożem – warstwa filtracyjna katalityczna odmanganiająca frakcja o uziarnieniu 0,8-3,0mm wys. warstwy 1,0m	t	24.162
57	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną – wypełnienie złożem – piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,5mm wys. warstwy 1,0m	t	24.162
58	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną – wypełnienie złożem – piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5-1,6mm wys. zasypki 30cm	t	0


Prezes
Inż. Erwin J. Solibrzuch

