

# Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.



ul. Wilczycka 14  
55-093 Kielczów  
tel. (71)398-80-36/39  
fax. (71)398-81-81  
e-mail: zukkielczow@onet.pl

Bank: B. S. OLEŚNICA  
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001  
Regon: 931976499  
NIP: 896-11-98-303  
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993  
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail [zukkielczow@onet.pl](mailto:zukkielczow@onet.pl)

**Zapytanie do przetargu: Budowa sieci wodociągowej w160PE w miejscowości Domaszczyn - zadanie nr1 (od węzła W2.1 do węzła 2.6-H2.5), gm. Długoleka**

**Pytanie nr 1 z 14.09.2015r.:**

1. Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie rur SDR11 rurami SDR17?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zastąpienie rur SDR11 rurami SDR17.

**Pytanie nr 2 z 14.09.2015r.:**

1. Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z realizacji węzła ZNO5 (zawór napowietrzająco-odpowietrzający)?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza likwidację zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego.

**Pytanie nr 3 z 14.09.2015r.:**

1. W rozdziale V SIWZ zamawiający w punkcie nr 2 wskazuje, że ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI. Pośród wymienionych w rozdziale VI oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie ma informacji o konieczności przedłożenia zaświadczeń z ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego oraz KRK. Dokumenty te zostały jednak wymienione przez zamawiającego w rozdziale X SIWZ określającym sposób przygotowania oferty. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz sprecyzowanie SIWZ w powyższym zakresie.

**Odpowiedź:**

Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione dokumenty oraz oświadczenia wymienione w SIWZ. Tym samym również zaświadczenie z ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz KRK.

  
mgr inż. Ernest J. Baubrauch

Z-ca kierownika  
dz. remontów i rewizyj  
planu w  
mgr inż. Baubrauch