



## Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14  
55-093 Kielczów  
tel. (71)398-80-56/39  
fax. (71)398-81-81  
e-mail: zukkielczow@onet.pl

Bank: B. S. OLEŚNICA  
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001  
Regon: 931976499  
NIP: 896-11-98-303  
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993  
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Kielczów, dn.15.01.2016 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, e-mail [zukkielczow@onet.pl](mailto:zukkielczow@onet.pl), tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81.

**Zapytania do przetargu: „Wykonanie w roku 2016 analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych wody uzdatnionej, wody surowej i popłuczyn w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym i przeglądowym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. 2015, poz. 1989).”**

### **Pytanie nr 1 z dn.15.01.2016 r.**


„Zgodnie z nowym rozporządzeniem z roku 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) próbki wody w zakresie radiologii należy badać:

- tylko na ujęciach wody,
- na wstępne badania radiologiczne wody mają Państwo dwa lata od wejścia w życie rozporządzenia,
- badania wstępne radiologii na ujęciach wody powinny obejmować: tryt, Ra226, Ra228 oraz radon, obliczenie dopuszczalnej dawki
- szacowanie dawki orientacyjnej polega na obliczeniu ze wzoru dawki na podstawie badań Ra226 i Ra228,
- w zależności od wyników badań wstępnych radiologii będzie zależała częstotliwość i zakres kolejnych badań.

W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o zweryfikowanie zakresu badań radiologii oraz ilości badań. Dobrze jest skonsultować badania z miejscowym Sanepidem. Proponujemy, aby w formularzu cenowym badania radiologiczne zastąpiono badaniami wstępnymi jak powyżej. Badania w zakresie podanym przez Państwa są bardzo kosztowne i mogą stanowić koszt wielokrotny całego zapytania.”

### **Odpowiedź:**

Harmonogram poboru i badań próbek wody został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Zamawiający nie przewiduje zmiany specyfikacji i zmiany formularza oferty.

  
mgr inż. Ernest J. Bońbrzuch

KIEROWNIK WODOCIECZNYCH

mgr inż. Danuś Prokopowicz

15.01.2016