



# Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14  
55-093 Kielczów  
tel. (71)398-80-36/39  
fax (71)398-81-81  
e-mail: [biuro@zuk-kielczow.pl](mailto:biuro@zuk-kielczow.pl)

Bank: BS OLEŚNICA  
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001  
Regon: 931976499  
NIP: 896-11-98-303  
[www.zuk-kielczow.pl](http://www.zuk-kielczow.pl)

VI Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
Nr KRS:0000098993  
Kapitał zakładowy: 29 206 221,00

Kielczów, dn.10.08.2016r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, e-mail [zukkielczow@onet.pl](mailto:zukkielczow@onet.pl), tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81.

**Zapytania do przetargu: „Dostawa nowych wodomierzy (wraz z kompletem gumowych uszczeltek) i akcesoriów wodomierzowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie”.**

**Pytanie nr 1 z dn.08.08.2016r.**


Czy Zamawiający dopuści oferowanie wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych o parametrach zgodnych z opisem zawartym w SIWZ w punkcie IIIA wraz z modułami radiowymi wykorzystującymi indukcyjną metodę komunikacji modułu radiowego z liczydłem wodomierza (w SIWZ opisana jest metoda optyczna) odporną na zewnętrzne pole magnetyczne oraz innym protokołem transmisji danych oraz w pełni hermetycznym modułem radiowym IP68?


**Pytanie nr 2 z dn.08.08.2016r.**

Czy zamawiający dopuści oferowanie wodomierzy objętościowych suchobieżnych o znacznie wyższych parametrach metrologicznych oraz długości L=260 mm w części III.B wraz z w pełni hermetycznym liczydłem IP68 wykorzystującym indukcyjną metodę komunikacji wodomierza z modułem radiowym?

**Odpowiedź na pytania nr 1-2:**

Zamawiający wyjaśnia, że dokładne parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone zostały w SIWZ i oferta powinna zawierać wyłącznie wodomierze o wskazanych w SIWZ parametrach.

  
mgr inż. Erwin J. Balibrzich

INSPEKTOR  
ds. eksploatacji  
  
mgr inż. Józef Wętko

