

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail: zukkielczow@onet.pl

Zapytanie do przetargu:

„Instalacja systemu CCTV – system z kamerami montowanymi bezpośrednio na elewacji budynku z zasilaniem buforowym – na terenie Oczyszczalni Ścieków w Borowej, ul. Cisowa, dz. 319/2.”

Pytanie z 25.08.2016 r.:

1. Czy kamery ze stałym obiektywem mogą mieć szerokość 4mm (w zapytaniu 3,6mm)?

Odpowiedź:

Kamery mają być 3,6 mm - zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie z 25.08.2016 r.:

2. Jaki jest wymagany czas rejestracji obrazów z kamer? W jakim trybie: ciągłym, czy z detekcją ruchu?

Odpowiedź:

Rejestracja ma być w trybie ciągłym, zakładamy dobór dysku twardego o pojemności nie mniejszej niż 4TB, która w naszej ocenie winna wystarczyć na minimum trzy tygodnie zapisu z rejestratora.

Pytanie z 25.08.2016 r.:

3. Czy osprzęt ochrony przepięciowej kamer i pozostałych urządzeń jest brany pod uwagę?

Odpowiedź:


Nie bierzemy pod uwagę ochrony przeciwprzepięciowej kamer i urządzeń pozostałych.

Pytanie z 25.08.2016 r.:

4. W kwestii załącznika nr 6 dot. referencji należy podać roboty związane tylko z instalacją systemu kamer?

Odpowiedź:

W załączniku nr 6 należy podać roboty, związane z montażem systemu kamer lub roboty, które w swoim zakresie obejmowały roboty związane z montażem monitoringu CCTV w stopniu zbliżonym do zakresu zamówienia, najlepiej nie mniejszym niż zakres zamówienia.

 1 