

MAPA ZASADNICZA

UL. RÓŻANA W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC, GMINA DŁUGOLEKA

Województwo świętokrzyskie
Powiat włoszowski
Gmina Długoleka, ul. Różana, 022-507-12
022-507-12

- LEGENDA:**
- Proj. wymiana sieci wodociągowej w100 na Ø110mmPVC
 - WpA, WpB Wpięcie do istniejącej sieci
 - Wp1-Wp8 Wymiana istniejących nawiertek na nawiertki NCS
 - Wp9 Proj. węzeł sieci wodociągowej
 - Wz2-Wz11 Załamanie osi wodociągu (za pomocą dostępnych kształtek)
 - Wh1, Wh2 Wymiana istniejącego trójnika i podejścia pod hydrant
 - Hpist. Istniejący hydrant przeciwpożarowy DN80 do pozostawienia
 - Zasięg hydrantu
 - Z Proj. Zasuwa kołnierzowa DN100
 - Z1 Proj. Zasuwa kołnierzowa DN100 - wg odr. opracowania
 - Z2 Proj. Zasuwa kołnierzowa DN80



EUTIT POLSKA Sp. z o.o.
UL. CEMENTOWA 8, WROCŁAW
tel. 609 603 602
e-mail: projekt@eutit.pl

INWESTOR:
ZUK Kielce
ul. Wilczycka 14
55-093 Kielce

Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
Projektant Agata Kozłowska	305/DOŚ/10		07.2017

OBIEKT:
WYMIANA ODCINKA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ W100 NA DZ. NR 267
UL. RÓŻANA W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC, GMINA DŁUGOLEKA

NAZWA RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala: 1:1000 Stadium: PB Nr rys: 1

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o.
55-093 Kielce, ul. Wilczycka 14
tel. 071-398-80-38
fax 071-398-51-51

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zezwolenia na wykonanie wpięcia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci należy zwrócić się do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach z wnioskiem o wydanie ww. zezwolenia.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej - sieci kanalizacyjnej
UZGODNIŁO
Z ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
Kielce, ul. Wilczycka 14
z uwagami wyszczególnionymi w treści pisma ZUK Sp. z o.o.
nr TE/... 285/WW/2017
z dnia 21.07.2017

KIEROWNIK WODOCIĄGÓW
mgr inż. Danuta Prokopowicz

Mapa zasadnicza
P.0223.2017.101
12. LIP. 2017