



Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14
55-093 Kielczów
tel. (71)398-80-36/39
fax (71)398-81-81
e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl

Bank: BS OLEŚNICA
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001
Regon: 931976499
NIP: 896-11-98-303
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS: 0000098993
Kapitał zakładowy: 29 619 414,00

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail zukkielczow@onet.pl

Zapytanie do przetargu: Budowa sieci wodociągowej PCV/PE 225mm o długości 3250m w miejscowości Siedlec Bukowina, gmina Długoleka (zadanie 1 - etap A oraz etap B)"

Pytanie nr 1 z 22.12.2017r.:

1. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie technologii lub materiałów zamiennych (rury PCV na PE) spełniających wymagania techniczne projektu (równorzędnych lub lepszych), posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PEHD zamiennie do rur PVC z następującymi zastrzeżeniami:

- należy stosować rury o minimalnej wytrzymałości PN 10 BAR,
- należy stosować rury o grubości ścian nie mniejszej niż SDR 17,6,
- w przypadku realizacji przewiertem sterowanym rury muszą być dostosowane do przeciągania, tj. klasa RC,
- należy stosować rury nie starsze niż 12 miesięcy,
- uzyskanie zgody projektanta na zmianę nieistotną projektu pozostaje po stronie wykonawcy, Ponadto należy przedstawić świadectwo kalibracji zgrzewarki, protokoły zgrzewów do każdego z połączeń rur, odpowiednie świadectwo kwalifikacji zgrzewacza. Zgrzewanie rur prowadzić wyłącznie podczas dodatniej temperatury. Zgrzewanie prowadzić pod osłoną namiotową w celu ochrony przed wiatrem.

Pytanie nr 2 z 22.12.2017r.:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę metody bezwykopowej (np. przy występowaniu niekorzystnych warunków geologicznych, kolizji z istniejącą infrastrukturą, uszkodzeniu istniejącego zagospodarowanie terenu, występowania zagrożenia dla istniejących obiektów przy realizowaniu w ich pobliżu budowy sieci metodą wykopową itp. lub innych ograniczeń).

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowej z następującymi zastrzeżeniami:

- należy bezwzględnie zachować zgodne z projektem położenie poziome i pionowe podczas prowadzenia przewiertu, potwierdzone dodatkowo szkicem z przewiertu, generowanego na podstawie pomiarów podczas prowadzenia pilota przewiertu,
- uzyskanie zgody projektanta na zmianę nieistotną projektu pozostaje po stronie wykonawcy,
- należy wykonać sprawdzające punkty kontrolne, po jednej sztuce na każde 100mb wykonywanej sieci,
- miejsca odkrywek sprawdzających prawidłowe położenie rurociągu należy okazać do zainwentaryzowania geodecie, a same punkty wskaże przedstawiciel ZUK/Sp. z o.o. w Kielczowie.