

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81, e-mail zukkielczow@onet.pl

Zapytanie do przetargu: Budowa sieci wodociągowej PEHD 225 mm o długości ok. 2250 m w miejscowości Bukowina - Bąków, gmina Długołęka (zadanie 2)”

Pytanie nr 1 z 24.01.2018r.:

1. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii lub materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne projektu (równorzędnych lub lepszych), posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski?

Odpowiedź:

Zamawiający może dopuścić stosowanie technologii lub materiałów zamiennych spełniających wymagania techniczne projektu (równorzędnych lub lepszych), posiadających stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski, nie mniej Wykonawca w każdym przypadku zmian, Wykonawca powinien uzyskać pozytywne uzgodnienie działu uzgodnień ZUK sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie.

Pytanie nr 2 z 24.01.2018r.:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę metody bezwykopowej (np. przy występowaniu niekorzystnych warunków geologicznych, kolizji z istniejącą infrastrukturą, uszkodzeniu istniejącego zagospodarowanie terenu, występowania zagrożenia dla istniejących obiektów przy realizowaniu w ich pobliżu budowy sieci metodą wykopową itp. lub innych ograniczeń).

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowej z następującymi zastrzeżeniami:

- należy bezwzględnie zachować zgodnie z projektem położenie poziome i pionowe podczas prowadzenia przewiertu, potwierdzone dodatkowo szkicem z przewiertu, generowanego na podstawie pomiarów podczas prowadzenia pilota przewiertu,
- uzyskanie zgody projektanta na zmianę nieistotną projektu pozostaje po stronie wykonawcy,
- należy wykonać sprawdzające punkty kontrolne, po jednej sztuce na każde 100mb wykonywanej sieci,
- miejsca odkrywek sprawdzających prawidłowe położenie rurociągu należy okazać do zainwentaryzowania geodecie, a same punkty wskaże przedstawiciel ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Przes
mgr inż. Erwin J. Bojbrzuch

