



Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Wilczycka 14
55-093 Kielczów
tel. (71)398-80-36/39
fax (71)398-81-81
e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl

Bank: BS OLEŚNICA
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001
Regon: 931976499
NIP: 896-11-98-303
www.zuk-kielczow.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS: 0000098993
Kapitał zakładowy: 29 619 414,00

Kielczów, dn.16.04.2018r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl tel. 71 398 80 36, fax. 71 398 81 81.

Zapytania do przetargu: „Dostawa Hydrantów nadziemnych DN80 na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie”

Pytanie nr 1 z dn.11.04.2018r. data wpływu do ZUK Kielczów dn.11.03.2018r

„Czy hydranty mają posiadać pole herbowe wraz z logiem Zakładu Usług Komunalnych ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga pola herbowego wraz z logiem Zakładu Usług Komunalnych.

Pytanie nr 2 z dn.11.04.2018r. data wpływu do ZUK Kielczów dn.11.04.2018r

„Czy nie zaszła pomyłka pisarska w opisie hydrantu w pkt b) gdyż dwie nasady hydrantowe DN75 nie są kołnierzowe i nie są wykonywane zgodnie z normą PN-EN 1092-2. ?”

Odpowiedź:

Zamawiający ma na względzie parametr : Nasady 1 x B 75 wg DIN 14318

Pytanie nr 3 z dn.11.04.2018r. data wpływu do ZUK Kielczów dn.11.04.2018r .Czy

„Zamawiający dopuści zamiast dwóch sprzecznych rozwiązań z pkt. m) i n) - zamknięcie hydrantu realizowane za pomocą grzyba (tłoka) współpracującego z mosiężną tuleją zainstalowaną na stałe bez możliwości wykręcenia i wysunięcia ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by hydranty miały napawane mosiężne gniazdo grzyba w sposób nierozłączny połączony z korpusem.

Prezosa
mgr inż. Erwin J. Bolibrzych

Sprawę prowadzi: **Mirostlaw Okon**

Inspktor ds. Logistyki i Zarządzania Magazynami i Działu Administracji, tel. 71- 398-80-36 wew. 132

e-mail: m.okon@zuk-kielczow.pl

Z-ca kierownika
ds. remontów i inwestycji
planu Zakładu Usług
mgr inż. Marcin Stadnik