



**PŁYTA NADKOMOROWA
PRZĘKRÓJ A-A 1:20**


2xPAPA ZGRZEWAŁNA/PODKŁADOWA+NAWIERZCHNIOWA /
GŁADZ SPADKOWA CEMENTOWA DYLATOWANA 2-6
PŁYTA ŻELBETOWA 20



**DODATKOWE ZBROJENIE
PRZY OTWORACH WŁAZOWYCH**



ZAGŁĘBIENIE W PŁYCE DENNEJ ZBIORNIKA 1:20



BETON C8/10
BETON C30/37, W10
STAL A-IIIN Bst - 500

Inwestor/ Adres inwestycji	ZUK w Kielczie ul. Wilczyńska 14, 56-093 Kielce Działka nr 391, obręb 0034 Siedlec, gr. Długotęka.	Data: 08.2021 r podpis
Branża konstrukcyjna	mgr inż. Zbigniew Dobosz nr upr 48/78/Wwm	<i>[Signature]</i>
Sprawdzający Branża konstr.	mgr inż. Sławomir Reda 349/84/WBPB	<i>[Signature]</i>
Nazwa inwestycji	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (budowa odstoju popłuczyn)	Skala: 1:20
Temat rysunku	Schemat zbrojenia płyty nadkomorowej -	Rys nr 5