


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kielczowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:


„Przebudowa przepompowni ścieków PG3 Długoleka zlokalizowanej na dz. nr 9/23, obręb Długoleka”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków PG3 Długoleka zlokalizowanej na dz. nr 9/23, obręb Długoleka, polegającej na:
 - a) zwiększeniu wydajności przepompowni ścieków do poziomu ok. 970 m³/d,
 - b) analizie pracy istniejącego rurociągu tłoczego długości ok. 2,5 km, w tym: DN150 o długości ok. 1,7 km oraz DN225-250 o długości ok. 0,8 km (od PG3 Długoleka do studni rozprężnej na terenie oczyszczalni ścieków w Mirkowie, rys. nr 1), uwzględniając docelowo przepięcie do planowanej pompowni centralnej wskazanej na rys. nr 2.



Rysunek nr 1 Lokalizacja PG3 Długoleka oraz oczyszczalni ścieków w Mirkowie



Rysunek nr 2 Lokalizacja PG3 Długoleka, planowanej pompowni centralnej oraz oczyszczalni ścieków w Mirkowie

2. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wydanymi przez ZUK Sp. z o.o. warunkami nr ZUK/TIZUK00033/WIZ-0001/2024 z dnia 08.02.2024 r.
3. Zakres przedmiotu obejmuje:
 - a) Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy sieci wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
 - b) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, przy realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.
 - c) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu:
 - **projektu budowlanego przebudowy przepompowni ścieków** w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (wymogi dla formy elektronicznej dokumentacji znajdują się na stronie Zakładu pod adresem: <https://zuk-kielczow.pl/wnioski-i-formularze/>), wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
 - **projektu technicznego przebudowy przepompowni ścieków** w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (wymogi dla formy elektronicznej dokumentacji znajdują się na stronie Zakładu pod adresem: <https://zuk-kielczow.pl/wnioski-i-formularze/>). W przypadku braku konieczności sporządzenia projektu technicznego należy przedłożyć oświadczenie o braku konieczności wykonania projektu technicznego,
 - **decyzji o pozwoleniu na budowę** wraz z potwierdzeniem jej ostateczności lub **zgłoszenia budowy** z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem,
 - **projektu wykonawczego** w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (wymogi dla formy elektronicznej dokumentacji znajdują się na stronie Zakładu pod adresem: <https://zuk-kielczow.pl/wnioski-i-formularze/>), wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
 - **specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)** w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (wymogi dla formy elektronicznej dokumentacji znajdują się na stronie Zakładu pod adresem: <https://zuk-kielczow.pl/wnioski-i-formularze/>) wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
 - **przedmiaru robót** w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (nieedytowalnej PDF/ JPG i edytowalnej ath, kst NormaPro lub inny obsługujący program NormaPro), sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w taki sposób, aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową i STWiORB, przedmiar musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektu,
 - **kosztorysu inwestorskiego** w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (nieedytowalnej PDF/ JPG i edytowalnej ath, kst NormaPro lub inny obsługujący program NormaPro), wykonanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 2072),
 - **dokumentacji geotechnicznej** w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz

1 egzemplarza w formie elektronicznej (wymogi dla formy elektronicznej dokumentacji znajdują się na stronie Zakładu pod adresem: <https://zuk-kielczow.pl/wnioski-i-formularze/>) wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

4. W przypadku konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej zamiennej.
5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku konieczności poszerzenia terenu przepompowni ścieków, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód od właścicieli nieruchomości, na której posadowiona będzie przepompownia ścieków, na wejście w teren celem jej przebudowy i posadowienia na przedmiotowych działkach, w tym uzyskania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
7. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym dokumentację techniczną tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy.
8. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej przepompowni ścieków z istniejącym drzewostanem Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody na wycinkę drzew od właściwego organu decyzyjnego. Wszelkie inne koszty związane z ewentualną wycinką drzew ponosi Zamawiający.
9. W przypadku konieczności, Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzję o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych oraz inne konieczne decyzje i uzgodnienia, dającym Zamawiającemu możliwość przystąpienia do prac budowlanych.
10. Opłaty skarbowe związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. dotyczące zaświadczeń, decyzji i opłat z tytułu udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz wszelkie pozostałe opłaty skarbowe ponosi Wykonawca.

II. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- do dnia 15.11.2024 r.

III. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

- cena - 100%

IV. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- a) formularz ofertowy - zał. nr 1 do zapytania ofertowego,
- b) zapaufowany wzór umowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego,
- c) kopię uprawnień budowlanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń,
- d) ważne zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do Izby osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia,
- e) dwóch referencji potwierdzających sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji projektowych budowy/przebudowy przepompowni ścieków wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zbieżnych z przedmiotem zamówienia (tj. wykonania dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę przepompowni ścieków zakończonej uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub

zgłoszenia budowy), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

- a) wartość dostawy* /usługi*/~~roboty budowlanej*~~ określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
- b) wartość cenową netto należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
- c) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
- d) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, ~~dostawę, robotę budowlaną*~~ jest obowiązująca przez okres ważności umowy *;
- e) warunki płatności: wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy płatne będzie po podpisaniu przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo - odbiorczego, na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT.
- f) warunki gwarancji i rękojmi: Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru przedmiotu umowy, zaś kończy się po upływie 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć **do dnia 19.03.2024 r., do godz. 12:00**

- drogą elektroniczną na adres: biuro@zuk-kielczow.pl

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Adriana Gołębiowska tel. +48 531 221 503, e-mail: a.golebiowska@zuk-kielczow.pl

Anna Berezowska tel. +48 531 042 546, e-mail: a.berezowska@zuk-kielczow.pl

VIII. Informacje dodatkowe:

- a) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- b) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
- c) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU


Robert Lewandowski

12.03.2024

(data i podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Wzór zestawienia referencji

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy